

ПАМЯТКА

о безопасном использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования

Требования к безопасному использованию и содержанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования установлены Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 (далее – Правила № 410) и обеспечиваются путем осуществления следующего комплекса работ (услуг):

Вид работ (услуг)	Регламент, состав работ	Периодичность оказания
Техническое обслуживание и ремонт ВДГО Правила № 410	<ul style="list-style-type: none">- визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям внутридомового и внутриквартирного газового оборудования;- визуальная проверка наличия свободного доступа к внутридомовому и внутриквартирному газовому оборудованию;- визуальная проверка качества окраски и креплений газопровода;- визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений;- проверка герметичности соединений и отключающих устройств;- проверка работоспособности и смазки отключающих устройств;- разборка и смазка кранов;- проверка работоспособности устройств позволяющих автоматически отключить подачу газа, ее наладка и регулировка;- регулировка процесса сжигания газа всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений;- проверка давления газа;- замена баллонов для сжиженных углеводородных газов;- проверка наличия тяги в дымовых вентиляционных каналах, состояния соединительных труб;- инструктаж потребителей газа	не реже 1 раза в год
Техническое диагностирование ВДГО Правила проведения технического диагностирования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, утвержденные приказом Ростехнадзора от 17.12.2013 № 613	<ul style="list-style-type: none">- анализ технической документации;- определение условий эксплуатации и параметров технического состояния, поиск и определение неисправностей;- анализ результатов технического диагностирования и определение возможности дальнейшего использования;- выработка рекомендаций по устранению неисправностей (дефектов и повреждений), улучшению условий эксплуатации; оформление результатов.	один раз в 5 лет по окончании нормативных сроков эксплуатации оборудования
Аварийно-диспетчерское обеспечение Правила № 410	- выполняется круглосуточно аварийно-диспетчерской службой газораспределительной организации незамедлительно при поступлении информации об аварии или угрозе ее возникновения без соблюдения требования о предварительном согласовании с заказчиком даты (дат) и времени обеспечения допуска сотрудников исполнителя к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	ежедневно
Замена		по факту выхода

оборудования Правила № 410		оборудования из строя
-------------------------------	--	--------------------------

Выполнение требований по техническому обслуживанию и ремонту, а также диагностированию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования является обязательным, обеспечивается **за счёт средств собственников данного оборудования**, и направлено на профилактику и предотвращений аварийных ситуаций с причинением вреда жизни, здоровью и имуществу граждан.

Прямое государственное регулирование тарифов на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту, а также диагностированию газового оборудования законодательством не предусмотрено. Цена договора на техническое обслуживание определяется исполнителем на основании тарифов, рассчитываемых в соответствии с методическими рекомендациями утвержденными Приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 269-э/8.

Реестр организаций, осуществляющих деятельность по техническому обслуживанию, ремонту и техническому диагностированию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования на территории Ульяновской области размещен на сайте Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области.